

УТВЕРЖДАЮ



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 1

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» Изобильненского городского округа Ставропольского края
- 1.2. Адрес объекта 356140 Ставропольский край, Изобильненский район, г.Изобильный, ул. Доватора,388
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 8504,86 кв. м.  
- часть здания            этажей (или на            этаже),            кв. м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 23 634 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1990 г, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2018 г, *капитального*

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №19» Изобильненского городского округа Ставропольского края, МБОУ «СОШ №19» ИГОСК
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 356140 Ставропольский край, Изобильненский район, г.Изобильный, ул. Доватора,388
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации Изобильненского городского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 356140 г. Изобильный ул. Советская,65

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

- 2.2. Виды оказываемых услуг 1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.  
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.  
3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.  
4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность \_\_\_\_\_ 1200
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрутное такси № 2; 3; 5; 6; 7; 8; 109  
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_\_\_\_\_ нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ 100 \_\_\_\_\_ м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_)  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( нет )

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

«А» доступность всех зон и помещений - универсальная,

«Б» доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,

«ВНД» не организована доступность



### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: \_\_\_\_\_

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (капитальный)
8	Все зоны и участки	Ремонт (капитальный)

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

##### 4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_

в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается


Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 18 » « октябре » 20 18 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от " 18 " октябре 20 18 г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от " 18 " октябре 20 18 г.



Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19» Изобильненского городского округа Ставропольского края

Т.Б. Наумов  
16 октября 2018 года

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» Изобильненского городского округа Ставропольского края

1.2. Адрес объекта 356140 Ставропольский край, Изобильненский район, г.Изобильный, ул. Доватора,388

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 8504,86 кв.м.

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.

1.4. Год постройки здания \_\_\_\_\_, последнего капитального ремонта 23 634 кв.м

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г, капитального \_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» Изобильненского городского округа Ставропольского края

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 356140 Ставропольский край, Изобильненский район, г.Изобильный, ул. Доватора,388

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации Изобильненского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 356140 г. Изобильный, ул. Советская,65

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое  
образование,

2.2 Виды оказываемых услуг

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.



- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1200 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрутное такси № 2; 3; 5; 6; 7; 8; 109,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать нет)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» доступность всех зон и помещений - универсальная,

«Б» доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,

«ВНД» не организована доступность.

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (капитальный)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ремонт (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (капитальный)
8.	<b>Все зоны и участки</b>	ремонт (капитальный)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ



муниципального  
бюджетного общеобразовательного  
учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа №19»  
Изобильненского городского округа  
Ставропольского края

Т.Б. Наумовец

16 октября 2018 года

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_

« 16 » октября 20 18 г.

\_\_\_\_\_  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» Изобильненского городского округа Ставропольского края
- 1.2. Адрес объекта 356140 Ставропольский край, Изобильненский район, г.Изобильный, ул. Доватора,388
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 8504,86 кв.м.
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 23 634 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1990 г, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2018 г, *капитального* \_\_\_\_\_
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) МБОУ «СОШ №19» ИГОСК
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 356140 Ставропольский край, Изобильненский район, г.Изобильный, ул. Доватора,388

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
  2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
  3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
  4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)



2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность \_\_\_\_\_  
1200

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрутное такси № 2; 3; 5; 6; 7; 8; 109

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ 100 \_\_\_\_\_ м

3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» доступность всех зон и помещений - универсальная,

«Б» доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,

«ВНД» не организована доступность.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: \_\_\_\_\_

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (капитальный)
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Ремонт (капитальный)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

\_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

\_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |          |    |
|--|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы

\_\_\_\_\_

Члены рабочей группы:



---

---

В том числе:  
представители общественных организаций инвалидов

---

представители организации,  
расположенной на объекте

---

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

---

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_ )  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

---

I. Результаты обследования:  
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
МБОУ «СОШ №19» ИГОСК  
Ставропольский край, Изобильненский район  
г.Изобильный, ул. Доватора,388  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	-	-	-	Ремонт (капитальный)
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	-	-	-	Ремонт (капитальный)
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	Ремонт (капитальный)
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	Ремонт (капитальный)
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	технические решения невозможны
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)	-	-	Ремонт (капитальный)

-----  
<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание  
МБОУ «СОШ №19» ИГОСК  
Ставропольский край, Изобильненский район  
г.Изобильный, ул. Доватора,388  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	Ремонт (капитальный)
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	Ремонт (капитальный)
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	-	-	-	-
2.5	Тамбур	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г, У)	-	-	Ремонт (капитальный)

-----  
<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



I. Результаты обследования:  
3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)  
МБОУ «СОШ №19» ИГОСК  
Ставропольский край, Изобильненский район  
г.Изобильный, ул. Доватора,388  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	Ремонт (капитальный)
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	Ремонт (капитальный)
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	технические решения невозможны
3.5	Дверь	есть	-	-	-	-	-	Ремонт (капитальный)
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	-	-	Ремонт (капитальный)
	ОБЩИЕ требования к зоне							

31

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)			Ремонт (капитальный)

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:  
4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)  
Вариант I - зона обслуживания инвалидов  
МБОУ «СОШ №19» ИГОСК  
Ставропольский край, Изобильненский район  
г.Изобильный, ул. Доватора,388  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	Ремонт (капитальный)
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	Ремонт (капитальный)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	Ремонт (капитальный)
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	Ремонт (капитальный)
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	Ремонт (капитальный)
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (Г, У)			Ремонт (капитальный)

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений  
МБОУ «СОШ №19» ИГОСК  
Ставропольский край, Изобильненский район  
г.Изобильный, ул. Доватора,388  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	-	-	-	Ремонт (капитальный)
5.2	Душевая/ванная комната	есть	-	-	-	-	-	Ремонт (капитальный)
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	-	Ремонт (капитальный)
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И			Ремонт (капитальный)

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



I. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте  
МБОУ «СОШ №19» ИГОСК  
Ставропольский край, Изобильненский район  
г.Изобильный, ул. Доватора,388  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	-	-	-	Ремонт (капитальный)
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	Ремонт (капитальный)
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	Ремонт (капитальный)
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (Г, У)			Ремонт (текущий)

-----  
<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**Фактические параметры структурно-функциональных зон**  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 19"

Основание обследования Распоряжение руководства  
Дата актуальности 01.02.2018  
Обследование № 1

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо до 80 см, тамбур, лестница, пандус к лестнице)

Номер по плану БТИ: 1

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
1	Дверной проём							
1	-высота внутреннего порога	x				не более 2,5 см	1,5 см	
1	-высота наружного порога	x				не более 2,5 см	2,5 см	
1	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	нет	
1	-двери распашные (Р)					признак	да	
1	-знак доступности входа	x	x	x	x	наличие	нет	
1	-ширина проема в свету	x				не менее 90 см	135 см	
1	Крыльцо (входная площадка)							
1	-Высота площадки					норматив не установлен	110 см	
1	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	x	x	x		наличие	нет	
1	-Габариты площадки	x				не менее 220x220 см	520x390 см	
1	-глубина	x				не менее 220 см	390 см	
1	-ширина	x				не менее 220 см	520 см	
1	-Навес	x	x	x		наличие	да	
1	-Нескользящее покрытие	x	x	x		наличие	нет	
1	Пандус к лестнице	x				наличие	нет	
1	-Нескользящее покрытие	x	x			наличие	нет	
1	-Поручни с двух сторон	x	x			наличие	нет	
1	-высота верхних поручней		x			85 - 95 см		
1	-высота нижних поручней		x			70 см		
1	-горизонтальные завершения внизу с	x	x			не менее 30 см		
1	-Разворотные площадки							
1	-Наличие промежуточной	x					нет	
1	-промежуточная с поворотом	x				не менее 150 см		
1	-промежуточная с поворотом	x				не менее 150 см		
1	-Наличие разворотной площадки	x				наличие	нет	
1	-разворотная площадка вверх	x				не менее 150 см		
1	-разворотная площадка вверх	x				не менее 150 см		
1	-Наличие разворотной площадки	x				наличие	нет	
1	-разворотная площадка вниз	x				не менее 150 см		
1	-разворотная площадка вниз	x				не менее 150 см		
1	-Уклон	x				h/L - не более 1/12		
1	-Ширина марша	x				не менее 100 см		
1	Тамбур	x				наличие	да	
1	-Габариты тамбура	x				не менее 220x180 см	250x410 см	
1	-глубина	x				не менее 220 см	250 см	
1	-ширина	x				не менее 180 см	410 см	
1	-Дверной проём	x						
1	-высота внутреннего порога	x				не более 2,5 см	1,5 см	
1	-высота наружного порога	x				не более 2,5 см	2,5 см	
1	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	нет	
1	-двери распашные (Р)					признак	да	
1	-ширина проема в свету	x				не менее 90 см	135 см	

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл, лестница)

Номер по плану БТИ: 1

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
1	Коридор/холл №1	к	о	с			да	
1	-Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или оборудованием для инвалидов/ожидания)	х	х	х		не менее 25 м	более 25 м	
1	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	х	х			не менее 1 ед. на этаж	да	
1	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	х	х	х		не менее 1 ед. на этаж		
1	-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ			х		не более 10 см.	нет	
1	-Тактильная полоса			х		Наличие	нет	
1	-Ширина коридора менее 150 см.						410 см	
1	-Наличие разворотных площадок	х				наличие	нет	
1	-Разворотная площадка							
1	-Ширина полосы движения при	х				не менее 120 см		
1	Лестница в зоне оказания услуги №1	к	о	с				
1	-Высота ступеней и ширина проступи							
1	-высота подъема ступеней		х	х		не более 15 см.		
1	-одинаковая геометрия всех ступеней		х	х		Соблюдается		
1	-ширина проступи		х	х		не менее 30 см.		
1	-Контрастная окраска крайних ступеней			х		наличие	нет	
1	-Наличие внутренних пандусов	х	х	х		наличие	нет	
1	-Пандус внутренний к лестнице №1							
1	-Поручни с двух сторон:	х	х	х		наличие	нет	
1	-высота верхних поручней		х			85-90 см		
1	-высота нижних поручней	х				70 см		
1	-горизонтальные завершения	х	х	х		не менее 30 см		
1	-горизонтальные завершения	х	х	х		не менее 30 см		
1	-Разворотные площадки						нет	
1	-Высота подъема более 80 см							
1	-промежуточная с поворотом направления движения (глубина)	х				не менее 150 см		
1	-промежуточная с поворотом направления движения (ширина)	х				не менее 150 см		
1	-Наличие разворотной площадки сверху	х				наличие	нет	
1	-разворотная площадка сверху (глубина)	х				не менее 150 см		
1	-разворотная площадка сверху (ширина)	х				не менее 150 см		
1	-Наличие разворотной площадки внизу	х				наличие	нет	
1	-разворотная площадка внизу (глубина)	х				не менее 150 см		
1	-разворотная площадка внизу (ширина)	х				не менее 150 см		
1	-Уклон	х				h/l - не более 1/12 (8%)		
1	-Ширина марша	х				не менее 100 см		
1	-Пандус переносной	х				наличие	нет	
1	-Подъемник для инвалидов	х	х			наличие	нет	
1	-подъемник для инвалидов вертикальный (В)					наличие	нет	
1	-подъемник для инвалидов мобильный (М)					наличие	нет	
1	-подъемник для инвалидов наклонный (Н)					наличие	нет	
1	-Поручни с двух сторон		х	х		наличие	нет	
1	-горизонтальные завершения сверху с нетравмирующим окончанием		х	х		не менее 30 см		
1	-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием		х	х		не менее 30 см		
1	-на высоте		х	х		85-95 см		
1	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем			х		наличие	нет	
1	-вверху (ширина)			х		60 см		
1	-внизу (ширина)			х		60 см		
1	-Эскалатор, траволатор		х			наличие	нет	



Анкета №: Анкета 1 МБОУ "СОШ № 19"

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

Номер по плану БТИ: 1

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
1	Обслуживание в кабинете №1	x	x	x	г			
1	-Габариты зоны сидения, глубина	x	x	x		не менее 120 см		
1	-Дверной проём							
1	-высота внутреннего порога	x	x	x		не более 2,5 см	1,5 см	
1	-высота наружного порога	x	x	x		не более 2,5 см	2,5 см	
1	-Ширина проема двери в свету	x	x	x		не менее 90 см	90 см	
1	-Зона для кресла-коляски	x	x	x		не менее 150x150		
1	-глубина	x	x	x		не менее 150 см		
1	-ширина	x	x	x		не менее 150 см		
1	-Стол с высотой рабочей поверхности	x	x	x		60-80 см		

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Средства информации и телекоммуникации -> Средства информации и телекоммуникации

Номер по плану БТИ: 1

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
1	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	x		x	x	наличие	нет	
1	-Надписи	x		x	x	наличие	нет	
1	-высота прописных букв			x		не менее 2 см		
1	-освещенность			x		наличие	нет	
1	-размещение на высоте	x		x	x	не более 160 см		
1	-Указатели, пиктограммы, название стендов			x		наличие	нет	
1	-высота символов			x		не менее 7,5 см		
1	-освещенность			x		наличие	нет	
1	-размещение на высоте	x		x		не более 200 см		
1	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	x	x	x	x	наличие	нет	
1	Речевые информаторы и маяки			x		наличие	нет	
1	-Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м <sup>2</sup>			x		наличие	нет	
1	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации			x	x	наличие	нет	
1	Тактильные средства информации о предоставлении услуги			x		наличие	нет	
1	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки			x		наличие	нет	
1	-на кабинках санитарно-бытовых помещений			x		наличие	нет	
1	-на кнопках управления лифта			x		наличие	нет	
1	-на поручнях лестниц			x		наличие	нет	
1	-размещение на высоте			x		130-140 см		
1	Телефоны и таксофоны							
1	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)	x				наличие	нет	
1	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	x				наличие	нет	
1	-Текстофоны (текстовые телефоны)				x	не менее 1 шт.		
1	-Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами			x	x	не менее 1 шт.		

Объект Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 19"

Обследование №

Анкета № Анкета 1

Здание -> Санитарно-гигиенические

Раздел № помещения -> Санузлы (кабины открытые, раковина)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		к	о	с	г				
1	2	3				4	5	6	7
	Санузел отдельный №1	к	о			да	да		
	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога	к				не более 2,5 см	2 см		
	-высота наружного порога	к				не более 2,5 см	2 см		
	-Ширина проема двери в свету	к				не менее 90 см	90 см		
	-Знак доступности помещения					наличие	нет		
	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов	к	о			не менее 1 ед.	нет		
	-Кабины								
	-Габариты					не менее 180x165 см			
	-минимальная глубина	к				не менее 180 см			
	-минимальная ширина	к				не менее 165 см			
	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом					не менее 80x120 см			
	-глубина	к				не менее 120 см			
	-ширина	к				не менее 80 см			
	-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)		о			наличие	нет		
	-опорные поручни	к	о			наличие	нет		
	-Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)			с		30 см			
	-Раковина					наличие	да		
	-высота раковины	к	о			75-85 см	75-80		
	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)	к				не менее 130 см	90		
	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)	к				не менее 85 см	85		
	-опорный поручень	к				наличие	нет		